



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-7705BM0276**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Ludwig Frischhut GmbH & Co. KG Franz-Stelzenberger-Straße 9-17, D-84347 Pfarrkirchen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Ludwig Frischhut GmbH & Co. KG Franz-Stelzenberger-Straße 9-17, D-84347 Pfarrkirchen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Formstücke aus dukt. Gusseisen: Formstücke aus duktilem Gusseisen (7705)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Formstücke aus duktilem Gusseisen für die Trinkwasserverwendung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Gusseisenformstücke W "Frischhut"
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: MA39-22-04614-001 vom 31.05.2022 (MAG) Ergänzungsprüfung: VFA 2017-0311.01 vom 11.07.2017 (MAG) Baumusterprüfung: 11740612 vom 28.04.2013 (MPG) UBA-Leitlinie/BWGL: 1085-0647 vom 14.06.2021 (ÖFI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW GW 337-P (01.09.2010) DIN EN 545 (01.09.2011) DVGW W 347 (01.04.2006) DVGW W 348 (01.09.2004) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA BESCH-LL (30.11.2010) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.05.2028 / 23-0218-WNV



70028-04-A-0E

11.04.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Gusseisenformstücke W "Frischhut"	Nennweite: DN 700	
Gusseisenformstücke W "Frischhut"	Nennweite: DN 800	
Gusseisenformstücke W "Frischhut"	Nennweite: DN 900	
Gusseisenformstücke W "Frischhut"	Nennweite: DN 1000	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
TYTON	Steckmuffe nach DIN 28603, DN 700 - DN 1000
Stopfbuchsenmuffe	Stopfbuchsenmuffe nach DIN 28602, DN 700 - DN 1000
Flansch	Flansch nach DIN EN 1092-2, DN 700 - DN 1000

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DW-5114BQ0382	Dichtung für Muffenverbindungen in Rohrleitungen	Tyton/Tyton	WOCO IPS GmbH
DW-5214BU0030	Dichtung für Muffenverbindungen in Trinkwasserrohren	TYTON/TYTON	SATTEC DBS GOMMA S.R.L.

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Innerer Schutzüberzüge:  
Email  
Epoxidharz

Äußere Schutzüberzüge:  
Email  
Epoxidharz